



Beslut om att ny markförlagd 220 kV-ledning mellan Lövsta och Beckomberga i Stockholms stad, Stockholms län inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Ansökan med underlag inkommen 2019-07-03

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att ny 220 kV-ledning mellan Lövsta och Beckomberga i Stockholms stad inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken.

Upplysning

Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27 § MB inte överklagas.

Redogörelse för ärendet

Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken (MB) med berörda enskilda, tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen lämnade sitt samrådsyttrande den 23 maj 2019.

Länsstyrelsens motivering

Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens art, storlek och lokalisering samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen, med stöd av miljöbedömningsförordning (2017:966) bedömningen att planerad verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Övriga synpunkter

Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet och inför detta beslut att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i den lilla miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljö kvalitetsnorm för vatten

En bedömning av möjligheten att följa miljö kvalitetsnorm för vatten saknades i samrådsunderlaget och behöver tydligt redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Ellevio bör även ha med en tydlig beskrivning av om det kommer att behöva sprängas berg, där risken för sulfitberg ska beaktas.

Dagvatten och grundvatten

Länsstyrelsen anser att en genomgående beskrivning av korsade vattendrag och diken bör finnas med i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Vi vill även betona vikten av att samråda med berörda markavvattningsföretag. Det behöver

BESLUTDatum
2019-09-19/2019-09-19Beteckning
407-42716-2019

framgå i kommande miljökonsekvensbeskrivning att åtgärderna utförs inom Östra Mälarens vattenskyddsområde, hur Ellevio förhåller sig till föreskrifterna för skyddsområdet och hur Ellevio använder bästa möjliga teknik för att undvika negativ påverkan. Ellevio behöver ange i miljökonsekvensbeskrivningen om anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet kommer att göras, exempelvis för mindre grävningsarbeten i vattenområden så som diken.

Förorenade områden

Aktuell ledningsdragnings passerar ett stort antal bekräftade och misstänkt förorenade områden. Det ska beaktas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Fornlämningar

Länsstyrelsen har tagit del av WSPs "kulturmiljöutredning" (2019-07-10) där det utpekats ett boplatsläge och en möjlig fornlämning. Länsstyrelsen bedömer att dessa och vissa ytor i området behövs utredas ytterligare. Det kommer därför att krävas en kompletterande arkeologisk utredning. Resultatet från den kompletterande utredningen kommer sedan att användas som underlag för tillståndsprövningen. Eventuella tillstånd kan sedan vara villkorade med krav på arkeologiska åtgärder, till exempel en schaktningsövervakning.

Redan nu bedömer Länsstyrelsen att där schaktet går förbi fornlämningen 7:1 kommer tillstånd enligt 10 § 2 kap kulturmiljölagen att krävas. Ett eventuellt tillstånd kommer sannolikt att vara förenat med krav på arkeologiska åtgärder, till exempel en schaktningsövervakning.

Ellevio ska ta kontakt med Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö om arkeologisk utredning och eventuell tillståndsansökan ska skickas in i god tid innan planerad start för arbetet.

Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av planchef [REDACTED], och planhandläggare [REDACTED] som föredragande.

Kopia: Stockholms stad (stadsbyggnadskontoret@stockholm.se); WSP ([REDACTED]@wsp.com)