

Minnesanteckningar

**Tid** Onsdagen den 21 september 2022  
kl 9:30-15:10

**Plats** Järvabadet, Spånga IP och Forsgrénka badet

## Närvarande

### Ledamöter:

Stefan Mattsson (SRF), ordföranden  
Dolores Back (Funktionsrätt Stockholms stad/Neuroförbundet), vice ordföranden  
Eva Söderbärj (Funktionsrätt Stockholms stad /FUB)  
Britt-Inger Stjernström (Funktionsrätt Stockholms stad/R)

### Ledamöter från idrottsnämndens funktionshinderråd:

Magnus Lindmark  
Jan Delvert

### Tjänstemän:

Kerstin Thörner, Marie Norrberg och Marina Högländ.

## Järvabadet

Råden ankommer till Järvabadet kl 10:10.

Erik Dos Santos och Edin Gigovic presenterar anläggningen.

Råden noterar följande brister i tillgänglighet på anläggningen:

- Orienteringstavla - Vid entrén finns en orienteringstavla över området. På tavlan läser man vanlig text, punkt- skrift och orienterar sig med taktill karta. Tavlan sitter för lågt placerad. Vår deltagare som nyttjar punktskrift för att läsa behövde sitta på huk för att kunna läsa och känna på kartan. Detta kan åtgärdas med en höj- och sänkbar orienteringstavla placerad på samma ställe där den sitter idag. En alternativ placering är att sätta tavlan i avsevärt bättre höjd på spaljén direkt till höger om den nuvarande tavlan. Viktigt är då hur man markerar med någon form av taktill ledstråk hur man hittar till orienteringstavlan.

- Omklädningsrum – saknas krokar i varierande höjd för exempelvis rullstolsburna i alla omklädningsrum
- Flexomklädningsrum – saknas handtag vid väggmonterad duschstol och mobil duschstol är svår att använda. Rådet förespråkar en vägghängd duschstol och väggfasta handtag som kan fällas upp och ned. Väggfast stol och handtag är en säkrare lösning och minskar risken för fallolyckor. Rådet vill även påtala att det är viktigt att ha en avställningsyta för tvål och schampo.
- Trappa vid café – färgkontrasten på trappstegen är för svag.

Ett genomgående tips för att få bra höjd på diverse installationer är vid monteringen att den som utför jobbet sätter sig på en stol framför det som ska monteras. Då kommer man i ”rätt” höjd utifrån vad den tilltänkta brukaren har. Allt för ofta syns tydliga exempel på att den som har monterat upp hyllor, krokar etc. står upp vid montering med den följd att allt blir i fel höjd för brukaren.

## **Spånga IP**

Råden ankommer till Spånga IP kl 11:30 och äter lunch på plats.

Robin Höglund och Robin Persson presenterar anläggningen.

Råden noterar följande brister i tillgänglighet på anläggningen:

- Passage mellan parkering/ishall och idrottsplats – saknas ramp eller anpassad gång mellan parkeringen och idrottsplatsen.
- I entrén till fotbollshallen finns en RWC. På toaletten saknas krokar i nåbar höjd för rullstolsburna. Hållaren för pappershanddukar behöver antingen sänkas eller kompletteras med en

till som sitter i nåbar höjd för korta personer eller rullstolsburna.

## **Forsgrénska badet**

Råden ankommer till Forsgrénska badet kl 14:00.

Veronica Blomqvist och Niklas Pettersson presenterar anläggningen. Råden tittar bland annat på idrottshallen och dess läktare, mötesrum på plan 7, simhallen och flexomklädningsrum på plan 6 och i simhallen.

Råden noterar följande brister i tillgänglighet på anläggningen:

- Flexomklädningsrum - Genomgående saknas väggfasta upp- och nedfällbara handtag med stödben vid de vägghängda duschstolarna.
- Mötesrum plan 7 – skyltning om hörslina saknas, alternativt att hörslina saknas.
- Idrottshall, läktare – bänkarna är för låga.
- Simhall – Vid dörren in till simhallen saknas taktilt samt synlig kontrastmarkering i golvet för hur stor plats entrédörren tar när den öppnas. Dörren svänger upp med motor. Det föreligger stor skaderisk för synsvaga på grund av den obefintlig markering.

Dagen avslutas kl 15:10.

Vid anteckningarna

Kerstin Thörner