

Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/1022)

Reviderat inriktningsbeslut Ugglevikens reservoar

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Inriktningen för projekt Ugglevikens reservoar till en total investeringsutgift, enligt bilagan till utlåtandet godkänns.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Ärendet

Under slutet av 2017 och 2018 har utredningen gällande projekt Ugglevikens reservoar återupptagits och drivits vidare. En fördjupad förstudie är framtagen som visar ett relativt detaljerat förslag på den färdiga anläggningen och hur genomförandet kan gå till.

Projektets mål är att bygga en ny reservoar på platsen där befintlig reservoar står. Baserat på den utredning som gjorts bedöms att ett inriktningsbeslut bör fattas på den indikativa projektkostnad som redovisas i bilaga 1. Styrelsen för Stockholm Vatten AB har beslutat om 75 mnkr för framtagande av underlag inför genomförandebeslut.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB.

Stadsledningskontoret och *Stockholms Stadshus AB* anser att det är bra att den nya reservoaren i Uggleviken kan placeras på samma plats där den gamla står. Det framstår också som en bra lösning med att bygga i etapper så att funktionen av en reservoar kan bibehållas under hela projektgenomförandet.

Mina synpunkter

Stockholmarna blir fler och det ställer högre krav på tillgängligt dricksvatten. Därför är det nödvändigt att staden kontinuerligt genomför förstärkningar som behövs i våra drickvattenreservoarer, ledningsnät samt tillhörande vattenverk. Den nya reservoaren i Uggleviken bidrar i detta arbete. Det är angeläget att de ekonomiska riskerna och framtida revideringar i projektet minimeras. Vid genomförandebeslutet ska omfattningen av projektet vara känt och kalkylerat för att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv anläggning och en framgångsrik upphandling.

Bilaga

Investeringskalkyl (SEKRETESS)

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Inriktningen för projekt Ugglevikens reservoar till en total investeringsutgift, enligt bilagan till utlåtandet godkänns.

Stockholm den 18 december 2019

På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR

Anna König Jerlmyr

Mats Larsson

Ärendet

Under slutet av 2017 och 2018 har utredningen gällande Uggleviken återupptagits och drivits vidare. En fördjupad förstudie är framtagen som visar ett relativt detaljerat förslag på den färdiga anläggningen och hur genomförandet kan gå till.

Projektet planerar efter fördjupad utredning att ansöka om bygglov för ombyggnad och etablering hösten 2019. Platsen omfattas av områdesbestämmelser men är inte detaljplanelagd.

Projektets mål är att bygga en ny reservoar på platsen där befintlig reservoar står. Den nya reservoaren ska bestå av tre behållare och ha en bräddnivå som ligger fem meter över befintlig reservoars bräddnivå. Höjningen medför att volymen ökar med ca 50 procent från 18 000 m³ till 27 000 m³.

Projektet genomförs inom ramen för Program 11 Reservoarer och utgör en del av Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV).

Baserat på den utredning som gjorts bedöms att ett inriktningsbeslut bör fattas på den indikativa projektkostnad som redovisas i bilagan. Styrelsen för Stockholm Vatten AB har beslutat om 75 mnkr för framtagande av underlag inför genomförandebeslut.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och Stadshus AB som lämnar ett gemensamt tjänsteutlåtande.

Stadsledningskontoret och *Stockholms Stadshus AB* anser att det är bra att den nya reservoaren i Uggleviken kan placeras på samma plats där den gamla står. Det framstår också som en bra lösning med att bygga i etapper så att funktionen av en reservoar kan bibehållas under hela projektgenomförandet.

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB

Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 14 juni 2019 har i huvudsak följande lydelse.

En snabbt växande stad i kombination med pågående klimatförändringar ställer höga krav på stadens dricksvattenförsörjning. Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att det är nödvändigt att genomföra de förstärkningarna som behövs i våra dricksvattenreservoarer, ledningsnät samt tillhörande vattenverk.

Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att det är bra att den nya reservoaren i Uggleviken kan placeras på samma plats där den gamla står. Det framstår också som en bra lösning med att bygga i etapper så att funktionen av en reservoar kan bibehållas under hela projektgenomförandet.

Stadsledningskontoret och koncernledningen vill uppmana projektet att använda tiden fram till genomförandebeslut till att säkra en större del av projektbudgeten för att minimera de ekonomiska riskerna i projektet och att undvika framtida revideringar av ett kommande genomförandebeslut. Vid genomförandebeslutet ska omfattningen av projektet vara känt och kalkylerat för att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv anläggning och en framgångsrik upphandling. Det är även viktigt att eventuella kvarstående osäkerheter benämns och tillhörande konsekvenser av dessa beskrivs. Det är av stor betydelse att hänsyn visas till miljö där projektet genomförs.

Projektet är att definiera som stort projekt (större än 300 mnkr) enligt kommunfullmäktiges investeringsregler.

Stadsledningskontoret och koncernledningen uppmanar Stockholm Vatten AB att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med lägesredovisningar i samband med tertialrapportering. Vid större avvikelser ska bolaget återkomma med särskild lägesredovisning till styrelse och koncernledning.