

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader;

Utkom från trycket
den 0 månad 0

beslutade den 0 månad 0.

Boverket föreskriver med stöd av 5 a, 8, 8 a, 9 och 13 §§ förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader i fråga om Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader dels att 8 och 16 §§ samt rubrikerna närmast före 8 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 4 b och 4 c §§ samt närmast före 3 a och 4 b §§ två nya rubriker av följande lydelse.

Undantag från skyldigheten att inspektera vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringsystem

3 a §¹ För att ett uppvärmnings- och luftkonditioneringsystem ska vara undantaget från inspektionsskyldighet enligt 8 a § första stycket 1 förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader ska systemet omfattas av ett avtal om energiprestanda som minst innehåller det som anges i andra och tredje styckena.

Avtalet ska avse en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten som verifieras och övervakas under hela avtalsperioden. Investeringarna i åtgärden i form av arbete, leveranser eller tjänster ska betalas i förhållande till en avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet eller annat avtalat kriterium för energiprestanda.

Av avtalet ska framgå mellan vilka parter det har slutits, vilken eller vilka byggnader det avser, under vilken tid det gäller, vilka effektivitetsåtgärder som ska genomföras eller vilka effektivitetsresultat som ska uppnås, vilka garanterade besparingar som ska erhållas samt hur mätning och verifiering av besparingarna ska ske.

Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringsystem

4 b § Vid bestämning av ett systems nominella effekt vid tillämpning av 8 a § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader får reduktion göras för användning som inte syftar till att upprätthålla termisk komfort.

Allmänt råd

Användning som inte syftar till att upprätthålla termisk komfort kan till exempel vara uppvärmning av tappvarmvatten.

Nominell effekt hos ett uppvärmningssystem eller kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem kan bestämmas utifrån

- information på värmegenerators märkplåt,
- injusteringsprotokoll för systemet,

¹ Tidigare 3 a § upphävd genom BFS 2016:1.

- produktdatablad för värmegeneratoren, varvid effekten bestäms för den mest representativa driftsituationen eller
- leveransstatistik för fjärrvärme, varvid effekten bestäms för dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, beräknad enligt Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.

Nominell effekt hos ett luftkonditioneringssystem eller ett kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem kan bestämmas utifrån

- information på kylmaskinens märkplåt,
- injusteringsprotokoll för systemet,
- produktdatablad för kylmaskinen varvid effekten bestäms för den mest representativa driftsituationen eller
- leveransstatistik för fjärrkyla.

I fråga om fjärrvärmeanslutna byggnader ska byggnadens fjärrvärmecentral anses utgöra värmegeneratoren vid tillämpning av 9 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

4 c § En inspektion enligt 8 a § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska utföras så att en bedömning görs av systemets verkningsgrad vid normala eller genomsnittliga driftförhållanden.

Övriga uppgifter som ska anges i energideklaration och inspektionsprotokoll

8 §² I energideklarationen och inspektionsprotokollet ska, utöver de uppgifter som följer av 9 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och 7 § förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader, även anges de uppgifter som följer av Boverkets elektroniska formulär för energideklaration.

Överföring av energideklaration eller inspektionsprotokoll

16 §³ En energideklaration eller ett inspektionsprotokoll ska lämnas på Boverkets elektroniska formulär för energideklaration. Åtkomst till det elektroniska formuläret ska ske direkt mot energideklarationsregistret.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.

På Boverkets vägnar

FÖRNAMN EFTERNAMN

Förnamn Efternamn

² Senaste lydelse BFS 2012:9.

³ Senaste lydelse BFS 2013:16.