

Kv Smedsbacken 35, PM ang åtkomlighet för räddningstjänsten vid detaljplaneändring

1 Inledning

Detta brandtekniska utlåtande är upprättat av brandingenjör Katarina Wadensten, Bricon AB, på uppdrag av BXX Bygg- & projektledning AB. Utlåtandet syftar till att redogöra för möjlighet till räddningsinsats vid tillbyggnad av befintlig byggnad.

Underlag för utlåtandet har varit platsbesök 2018-12-03 samt ritningsunderlag daterat 2018-09-09.

1.1 Möjlighet till räddningsinsats

I det allmänna rådet i BBR:s kap 5:721 Räddningsväg, regleras bland annat att avståndet mellan räddningsfordons uppställningsplats och byggnadens angreppspunkter bör understiga 50 m.

Byggnaden är idag endast tillgänglig från Värtavägen. Avstånd mellan möjlig uppställningsplats och befintliga entréer understiger 50 m.

För den huskropp som planeras uppföras bakom befintlig byggnad kommer kravet på max tillåtet avstånd mellan uppställningsplats och angreppspunkt att överskridas. Bricon AB rekommenderar därför att slänten mellan byggnadens garagedfart på Värtavägen och byggnaden utförs gångbar genom att en trappa eller motsvarande anläggs här. Idag är slänten avstängd med staket.

Om byggnaden kan nå via slänten och räddningstjänstens fordon ställas upp på parkeringsytan vid garagedfarten uppfylls krav på avstånd till angreppsväg även för den tillbyggda delen.

Kontakt
Uppdragsansvarig: Katarina Wadensten E-post: Katarina.wadensten@bricon.se Telefon: 070-282 69 09