

Tabell 1 Avståndskorrigerade riktvärden vid undergrund av berg eller motsvarande.

Avstånd till sprängsalva, meter	Beräknad tillåten svängningshastighet, mm/s					
	V_{10}					
	142	100	84	70	53	45
2	223	160	132	110	80	71
5	172	125	105	85	65	56
10	142	100	84	70	53	45
15	117	85	69	58	43	38
20	103	75	61	51	38	33
30	87	62	52	43	32	28
50	70	50	42	35	26	22
100	52	37	31	26	19	18

Tabell 2 Avståndskorrigerade riktvärden vid undergrund av fast lagrad morän eller motsvarande.

Avstånd till sprängsalva, meter	Beräknad tillåten svängningshastighet, mm/s					
	V_{10}					
	71	50	42	35	31	26
2	111	80	67	55	49	40
5	86	63	52	43	39	30
10	71	51	42	35	31	26
15	61	42	38	30	27	23
20	56	40	34	28	25	21
30	50	36	29	25	22	19
50	43	30	26	21	19	16
100	35	25	21	18	16	13

Tabell 3 Avståndskorrigerade riktvärden vid undergrund av lera eller motsvarande.

Avstånd till sprängsalva, meter	Beräknad tillåten svängningshastighet, mm/s					
	V_{10}					
	36	26	21	18	16	13
2	56	40	35	28	25	21
5	43	32	26	22	20	16
10	36	26	21	18	16	13
15	33	24	19	17	15	12
20	31	23	18	16	14	11
30	29	21	17	15	13	11
50	26	18	15	13	12	10
100	23	17	13	12	11	9